

PATVIRTINTA:

Vilniaus „Senvagės“ gimnazijos

Direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d.

įsakymu Nr. V-339

# PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS EVAKUACIJOS PRATYBOS

**VILNIAUS „SENVAGĖS“ GIMNAZIJOS  
PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS EVAKUACIJOS  
PRATYBŲ PROTOKOLAS**

2021 m. gruodžio 20 d. Nr. \_\_\_\_\_  
Vilnius

Parengtas pagal Vilniaus „Senvagės“ gimnazijos direktorės Anos Staniukėnienės 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. V-339.

**I. BENDROSIOS NUOSTATOS**

Priešgaisrinės saugos evakuacijos pratybos organizuojamos siekiant įvertinti veiksmų kilus gaisrui plano veiksmingumą, darbuotojų ir mokinių pasirengimo ir reagavimo į gaisro situaciją strategiją ir procedūras. Pagal „Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms“ (Žin., 2003, Nr. 63-2873; Žin., 2012, Nr. 105-5360), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.30-397/1-61 patvirtinto Gaisrų prevencijos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje priemonių plano priedo 1.2.2 punktą, taip pat Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 30 3956/18(2.1.1E-TD2) Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano patvirtinimo ir šio plano punktais, evakuacijos pratybos turi būti organizuojamos ne rečiau kaip kartą per 1 metus.

**Pratybų organizacinė grupė:**

Nariai: Vilniaus „Senvagės“ gimnazijos direktorė Ana Staniukėnienė ir direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Kristina Kazlauskaitė.

**Pratybų tema:** Evakavimosi tvarka darbuotojų ir mokinių veiksmai kilus gaisrui.

**Pratybų tikslas:** Patikrinti darbuotojų ir mokinių pasirengimą galimam gaisro pavojui, įvertinti darbuotojų reakcijos laiką ir veiksmus paskelbus evakuaciją.

**Pratybų uždaviniai:**

1. Imituoti kilusio gaisro pavojų;
2. Numatyti tariamo gaisro, bei uždūninimo vietas;
3. Paskelbti gaisro pavojų;
4. Stebėti ir įvertinti darbuotojų elgseną, kilus tariamam gaisro pavojui;
5. Nustatyti evakavimo laiko intervalą.
6. Nustatyti žmonių skaičiavimo tvarką ir laiką susirinkimo vietoje lauke.

## II. EVAKUACIJOS PRATYBŲ APRAŠYMAS

Vilniaus „Senvagės“ gimnazijoje buvo pastebėtas gaisras (laikas ir sąlygos aprašomi Lentelėje Nr. 1). Žodiniu signalu visiems įstaigos darbuotojams buvo perduota informacija apie kilusį gaisro pavojų. Nuo pavojaus paskelbimo pradėta evakuacija. Pratybų protokole numatomose gaisro ir tiršto dūmingumo vietose pastatomos vaizdinės priemonės. Vaizdinėms priemonėms yra naudojama dūmų mašina VF400, kuri skleidžia sveikatai nepavojingą dūmų imitaciją. Darbuotojų evakavimas iš pastato vyksta evakavimo planuose numatyta tvarka – artimiausias išėjimas iki lauko (jei jis nėra apimtas liepsnos arba didelės koncentracijos dūmų kiekio). Visi pratybų dalyviai privalo napanikuodami ir laikydamiesi viešosios tvarkos judėti į lauką, o pasiekę lauką, eiti į gaisrinės saugos instrukcijoje numatytą žmonių susirinkimo vietą (Priedas Nr. 1). Pratybų nariai turi suskaičiuoti išėjusių iš pastato žmonių skaičių, o paskutiniam žmogui pasiekusiam susirinkimo vietą, užfiksuoti evakavimosi iš pastato trukmę. Asmuo, atsakingas už protokolavimą, evakavimosi laiką įrašo protokole. Tam tikram įmonės, įstaigos, ar ūkio subjekto darbuotojų skaičiui pateikiamos anketos, kuriose jie nurodo sąlygas, kurios apsunkino evakavimąsi, pateikia patarimus bei pastebėjimus, susijusius su evakuacijos pratybomis. Išanalizavus pratybų metu keltų uždavinių įgyvendinimą, veiksmų laikus, duomenys surašomi pratybų vertinimo lentelėje (Lentelė Nr. 2). Darbuotojams pateiktų anketų apibendrinimas pateikiamas Lentelėje Nr. 3.

## II. PRATYBŲ EIGA

**Lentelė Nr. 1** Evakuacijos pratybų laiko ir sąlygų aprašymas.

SĄLYGOS	GAISRO PAVOJAUS PASKELBIMO LAIKAS	EVAKAVIMOSI TRUKMĖ	DALYVIŲ SKAIČIUS
Pastate, viename iš 1 aukšto praėjimų, buvo pastebėta didelė koncentracija dūmų bei atvira liepsna.	2021.12.20 11:00 val.	4 minutės 20 sekundžių.	250

Laikas (min.)		Sąlygos Nr. ir tekstas	Dalyviai
Tariamasis	Realusis		
11:00	11:05	1) Imituojama gaisro vieta, 1 aukšte, tarp praėjimų pastatoma dūmų mašina VF400, paleidžiami dūmai.	Vadovas.
11:08	11:07	2) Pratybų nariai supažindinami su pratybų planu, seka, ir vertinamomis sritimis.	Vadovas, nariai.
11:15	11:10	3) Duodamas nurodymas paskelbti pavojaus signalą.	Protokoluotojas.
11:16	11:11	4) Žodiniu būdu duodamas signalas.	Darbuotojai
11:16	11:11	5) Pradedamas skaičiuoti evakuacijos laikas.	Protokoluotojas.
11:17	11:13	6) Stebima evakavimosi tvarka.	Darbuotojai.
11:20	11:15	7) Dalyvių evakuacijos pabaiga.	Darbuotojai.

11:21	11:17	8) Pradedamas dalyvių skaičiavimas.	Darbuotojai.
11:23	11:20	9) Informacija apie žmonių skaičių, perduodama įstaigos vadovui.	Vadovas, pedagogai.
11:24	11:30	10) Imituojamas informacijos perdavimas ugniagesiams gelbėtojams.	Vadovas.
11:28	11:35	11) Skelbiama pratybų pabaiga.	Darbuotojai.
11:30	11:40	12) Vyksta pratybų aptarimas	Darbuotojai.
11:45	11:45	13) Pateikiamos vertinimo anketos.	Vadovas, dalyviai.
11:50	12:00	14) Užbaigiamos pratybos.	Vadovas.

### III. PRATYBŲ VERTINIMAS

Lentelė Nr. 2 Pratybų vertinimas.

Vertinamos srities uždaviniai, kuriuos reikia įgyvendinti, norint pasiekti pratybų tikslą	Vertinami veiksmai, procedūros	Atlikti veiksmai	Pastabos
Gaisro imitavimas	Pratybų nariai įstaigos direktoriui turi pranešti apie galimą gaisrą.	Žodiniu būdu praneša apie gaisro pavojų.	Įvykdyta
Gaisro pavojaus paskelbimas	Žodiniu būdu duodamas signalas apie gaisro pavojų.	Kilus gaisro pavojui, pastebėjęs gaisrą paskelbia pavojaus signalą.	Įvykdyta
Žmonių elgsenos stebėjimas	Įvertinti žmonių elgseną evakuojantis iš pastato.	Pratybų nariai stebėjo žmonių elgseną, išgirdus žodinį signalą.	Netikslumų nepastebėta.
Evakuacijos laikas	Numatomas žmonių evakavimosi laikas 6 minutės.	Laiko matavimas chronometru.	Realusis evakavimosi laikas 4:20 min.

#### Priešgaisrinės saugos evakuacijos pratybų narių pastabos:

Narys	
Reikėtų dažniau atlikti gaisro pratybas įstaigoje, imituojant tikroviškai atrodančią dūmų užsklandą, kad pamačius dūmus ar atvirą liepsną, darbuotojai ir mokiniai nepasimestų.	
Narys	
-	

**Lentelė Nr. 3** Darbuotojų anketų duomenų suvestinė.

<b>Darbuotojams pateiktų anketų duomenų suvestinė</b>	
Iškilusios problemos.	Didesnių problemų nepastebėta.
Evakuacijos pratybų vertinimo vidurkis (balais nuo 1 iki 10 )	9,7
Pasiūlymai, kaip pagerinti evakuacijos parengtį.	-

# PRIEDAS NR. 1

Žmonių susirinkimo vieta lauke ir numatoma judėjimo teritorijoje tvarka.

